

## SVGW

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

## Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



### ZERTIFIKAT Nr. 13-043-6 SVGW

**Antragsteller:** R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten  
**Hersteller:** Angst & Pfister AG, CH-8424 Embrach  
**Vertreter / Vertreiber:** R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **00-087-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Rubrik:** Verbindungen, Schläuche  
**Bezeichnung:** Gasschlauch 89060  
**Typen:** 89060.21, 89060.22, 89060.23,  
89060.26, 89060.27, 89060.28  
**Nennweite:** DN 10 - DN 50  
**Anschlüsse:** Rp-R gemäss EN 10226-1, ½" - 2"  
**Zertifizierungsgrundlage:** DIN 3384 (2007)  
**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.11.2025**  
**Zertifiziert für:**

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen in Gebäuden
- einen Betriebsdruck von max. 16 bar in Anlagen
- eine Länge im Gebäude von max. 1.5 m und im Aussenbereich von max. 6 m.
- Temperaturen von 0°C bis + 80°C
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Biogas (mit Edelstahl-Anschlüssen)

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.1).

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 09.12.2020